

## LEGENDE

	Luminaire type E1
	Luminaire type E2
	Luminaire type E3
	Luminaire type E4
	Luminaire type E5
	Luminaire type E6
	Interrupteur V.V
	Détecteur de présence
	Alarme incendie visuelle
	Alarme incendie sonore
	Bris de glace
	Bloc autonome portatif
	Bloc autonome 45 lm
	PC 2P+T 10/16 A
	Prise RJ45
	Arrêt Ventilation
	Arrêt d'urgence
	Attente
	Poste de travail : - 3 PC 230V - 3 RJ45
	Goulotte PVC
	Sonnette
	Poussoir sonnette
	Voyant porte
	Contact porte
	Prise HDMI
	Prise VGA
	Chemin de câble courant fort
	Chemin de câble courant faible

MAITRE D'OUVRAGE



**COMMUNAUTE DES COMMUNES  
DE VEZERE MONEDIERES**  
**15 Avenue du Général de Gaulle**  
**19260 TREIGNAC**

## ***CONSTRUCTION D'UNE MAISON MEDICALE A CHAMBERET***

**LOT N°08 : ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES**

### *Plan de distribution électrique*

*Architecte*

**Jean MOULY**  
Architecte D.P.L.G.

2 rue des soeurs de Nevers - 19000 TULLE

Tél : 05 44 41 02 29

E-Mail : jean.mouly@architectes.org

*BET Structure*

**SIGMA**

6, Rue Chanoine Antoine Broquin  
19100 BRIVE

Tél : 05 55 88 37 28

Email : sigma.brive@wanadoo.fr

*Economiste*

**SARL J.P. DELOMENIE**

51, Quai Aristide Briand  
19000 TULLE

Tél : 05 55 26 34 96

Fax : 05 55 26 11 96

E-Mail : delomenietulle@wanadoo.fr

*BET Fluides*



14, Quai Baluze  
19000 TULLE

Tel : 05 55 26 00 91 - Fax : 05 44 40 98 17

E-Mail : contact@lai19.fr

Plan dessiné par : T.P.

Plan vérifié par : F.C.

	Novembre 2017	Ech : 1/100	MODIFICATIONS
A			
B			
C			
D			
E			
F			
G			
H			

**N° 17 16**

**E001**

**PRO**

# Maison médicale - CHAMBERET

## Plan Electricité

Echelle : 1/100

Limite de Propriété

- Attentes pour le local Dentiste :
- Fourreau en attente (vers local tech)
  - 3G 2.5"
  - 5x1.5" commande moteur aspiration
  - 6x0.5" télécommande scialytique
  - 3G 2.5" (en plafond)
  - 6x0.5" télécommande scialytique
  - Meuble dentaire
  - Radio 3G 2.5"

